



Informações da Aplicação Multibombas SingleDrive

Equipamento: CFW500

Versão de Firmware: V1.50 ou superior

Versão do Software WLP: V9.60 ou superior

Arquivo Atual da Aplicação: MPSD_CFW500_pt-1_05.apl

Arquivo Anterior da Aplicação: MPSD_CFW500_pt-1_04.apl

Nº do Documento: 10002593273 / 00

Desvios funcionais encontrados na versão anterior da aplicação

- 1) Corrigido lógica onde a proteção de bomba seca não atuava se algum alarme estivesse ativo.

Modificações feitas na versão atual da aplicação

- 1)



NOTA!

O anexo 1 apresenta como importar a aplicação Multibombas SingleDrive para o WLP.

Anexo 1 – Como Importar a Aplicação para o WLP

- 1) No Software de Programação Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opção “Importa Aplicação para o WLP”;
- 2) Localize o arquivo “MPSD_CFW500_pt-1_05.apl” e clique em “OK”;
- 3) A aplicação Multibombas SingleDrive será importada para o WLP;
- 4) Para selecionar a aplicação, no menu “Ferramentas”, na opção “Aplicação”, “CFW500”, “Criar”, “PUMP GENIUS”, selecione a opção “Multibombas SingleDrive”.